

2022年1-9月宝山区建设工程建材 监督检测结果情况通报

为进一步加强建筑材料质量管理，促进我区在建工程质量稳步提升，2022年1-9月宝山区安质监站持续开展了建设工程建筑材料质量监督抽检，现将相关抽查情况通报如下：

一、材料监督抽查

抽查材料数为120组材料；其中结构性材料：墙体材料、钢筋、灌浆料、黄砂、水泥、石子等共103组；功能性材料：保温材料、防水材料等共17组，检测结果均合格。

二、混凝土实体质量监督抽检

对本区16个大型居住社区（包括保障性住房）项目进行实体监督抽检，其中混凝土强度回弹共210个构件，有1组回弹强度不合格（钻芯取样修正后检测结果为合格），其余均合格；钢筋间距共170个构件，1组不合格；钢筋保护层厚度共173个构件，3组不合格；楼板厚度共150个构件，全数合格。

三、现场门窗气密性抽检

对2个保障房项目做了现场气密性抽检，共抽取7组，均未发现不合格情况。

四、对在建工地硬化混凝土氯离子钻芯取样抽检

对16个项目进行预拌混凝土和预制构件的硬化混凝土中酸溶性氯离子含量钻芯取样抽检，共抽取25组芯样，未发现不合格情况。

五、对生产单位建设用砂监督抽检

对本区 15 家搅拌站和 1 家预制构件企业进行建设用砂氯离子含量、贝壳含量、含泥量、泥块含量等指标的监督抽检，共抽检 18 组，未发现不合格情况。

宝山区建设工程安全质量监督站

2022 年 10 月 28 日

